







Istniejący uziom-Fe Zn 25 x 4 mm

ZK

Istniejący uziom-Fe Zn 25 x 4 mm

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZLOKALIZOWANY  
NA DZIAŁCE SĄSIEDNIEJ

	Istn. uziom otokowy z bedn. FeZn25x4 na głębokości 0,6 m i w odl. 1 m od fundamentu
	Proj. uziom otokowy z bedn. FeZn25x4 na głębokości 0,6 m i w odl. 1 m od fundamentu
	Proj. zwód poziomy na dachu windy z z ru tu AL fi 8mm na wspornikach klejonych
ZK 	Złącze kontrolne w puszcze pł. PCV 150x150 na wys. 0,6m.
 	Zacisk rynnowy na dachu windy oraz połączenia spawane w ziemi

## UWAGA

Połączenia w ziemi wykonać jako spawane.

Zwód pionowy w rurce gr. 5 mm z drutu FeZn fi8 pod tynkiem  
 Uziom ołokowy budynku FeZn25x4 połączyć z uziemieniem windy  
 Catość wykonać zgodnie z PN-HD 61024-1

<b>OBIEKT:</b>  "DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU BIBLIOTEKI W RAMACH LUKWIDACJI BARIER ARCHYTEKTONICZNYCH WRAZ Z RENOWENTEM ORAZ ARANŻACJA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI" Sierpc, dr. nr ewid. 1490/2, Jednostka ewid. Sierpc 142701_2	<b>INWESTOR:</b>  Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofi Natkowskiej w Sierpcu, ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc		
	<b>USŁUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN"</b> Inż. Franciszek Ciołnacki ul. Wiosny Ludów 28 09-200 Sierpc		
	SKALA 1:100 MAJ 2019 NR RYS./E7		
<b>BRANŻA:</b>	<b>ELEKTRYCZNA</b>		
<b>NAZWA RYSUNKU:</b>	<b>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ- RZUT DACHU ORAZ ELEWACJA ZACHODNIA</b>		
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
INŻ. PRACISZEK CHOLIŃSKI	1/97		
<b>KREŚLIŁ:</b>	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
INŻ. ROBERT KUCHARSKI	0622/06		